



Примечание!

- 1) Контакт размыкается при растущей температуре.
 - 2) Общий ток всех потребителей не должен превышать 10А.
 - 3) При подключении удалить перемычку
- Предохранитель, главный выключатель, аварийный выключатель и все защитные мероприятия в соответствии с местными предписаниями.
 Внимание: защитный жёлто-зелёный провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.

